ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE5737000134A		
Nome da Edificação: Centro De Múltiplo Uso - Aldeia Sede - TI Xapecó		
Nome Fantasia: Centro De Múltiplo Uso - Aldeia Sede - TI Xapecó		
Logradouro público: AREA INDIGINA		**Nº**:
Bairro: RURAL	**Município**: IPUAÇU/SC	**CEP**: 89832-000
Complemento: Centro de Múltiplo Uso	**LAT/LONG**: (-26.731306646958,-52.457971303928)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	95.993.028/0001-83
2	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	95.993.028/0001-83

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A5737000084A	**Característica de**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 142,50 (m²)		
Nome Solicitante: INDIAMARA ALINE VIZOLLI		**CPF/CNPJ** : 071.803.439-27
Data da Solicitação: 31/01/2022	**Quantidade de anexos**: 6	

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Iluminação de emergência	(x) Sinalização de emergência	(x) Proteção por extintores
(x) Saídas de emergência	(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Sede

Área da solicitação: 142,50 (m2)		**Área aprovada**: 142,50 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,30 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 142,50 (m)	**Área desconsiderada**: 10,50 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Média - 600,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 191	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: 26,00 (Kg)		
Responsável técnico: INDIAMARA ALINE VIZOLLI		**Registro (CREA/CAU, outros)**: SC1366074		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	Clubes sociais e salão de festas	142,50 (m²)	142,50 (m²)	142,50 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[IE] - Iluminação de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[SE] - Saídas de emergência
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:
Edificação aprovada de acordo com os seguintes instruções normativas:

Carga de Incêndio (IN 3);

Brigada de Incêndio (IN 28): Conforme tabela 2 da IN 1 parte 2, a brigada de incêndio não é exigida para lotação até 250 pessoas.

TRRF e Compartimentação horizontal ou de áreas (IN 14): A compartimentação horizontal ou de áreas não é exigida pela tabela 2 da IN 1 parte 2. O TRRF mínimo para os elementos estruturais conforme projeto.

Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento (IN 18);

Sistema Preventivo por Extintores (IN 06);

Instalação de Gás Combustível (IN 08);

Sistema de Iluminação de Emergência (IN 11);

Instalações Elétricas de Baixa Tensão (IN 19): Conforme tabela 2 da IN 1 parte 2, este sistema não é exigida para lotação até 250 pessoas.

Plano de emergência (IN 31): Conforme tabela 2 da IN 1 parte 2 este sistema não é exigido.

Saídas de emergência (IN 09): Aprovado com lotação máxima de 191 pessoas.

Sinalização para Abandono de Local (IN 13).

A análise deste projeto foi realizada única e exclusivamente pelos critérios estabelecidos nas Instruções Reguladoras de Análise (IRAs). O atendimento a todos os demais critérios previstos nas Normas de Segurança Contra Incêndio e Instruções Normativas são de responsabilidade do Responsável Técnico pelo projeto.

Quartel de XAXIM/SC, 09/02/2022

Assinatura Eletrônica

EDY Marcos Barella - Soldado
NOME

XAXIM/SC, 09/02/2022
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **b2c1dd94e443d40ed9906d78e16c8120c1198eb7**