ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE5737000115A		
Nome da Edificação: Centro de Múltiplo uso		
Nome Fantasia: Centro de Múltiplo Uso		
Logradouro público: RUA MEZZALIRA		**Nº**:
Bairro: CENTRO	**Município**: IPUAÇU/SC	**CEP**: 89832-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.630825931724,-52.455604510165)	
Referência: Igreja Batista Independente	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Laureane Testa Amoedo	078.090.959-35
2	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	95.993.028/0001-83

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A5737000036A	**Complexidade**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 454,79 (m²)		
Nome Solicitante: Laureane Testa Amoedo		**CPF/CNPJ** : 078.090.959-35
Data da Solicitação: 25/02/2021	**Quantidade de anexos**: 9	

-> 3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Saídas de emergência
(x) Brigada de incêndio	(x) Proteção por extintores	(x) Iluminação de emergência
(x) Sinalização de emergência	(x) Instalações elétricas	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

-> 3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. CENTRO DE MÚLTIPLO USO

Área da solicitação: 454,79 (m2)		**Área aprovada**: 454,79 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 4,45 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 454,79 (m)	
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Média - 600,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 489
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: 1,02 (Kg)	
Responsável técnico: Laureane Testa Amoedo		**Registro (CREA/CAU, outros)**: SC1325493	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área do comum	Área Solicitada
1	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	Clubes sociais e salão de festas	454,79 (m²)	0,00 (m²)	454,79 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[SE] - Saídas de emergência	[BI] - Brigada de incêndio
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência
[SEM] - Sinalização de emergência	[IEL] - Instalações elétricas

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações: Projeto de ampliação de 112,82 m2 em uma edificação existente, com área aprovada de 341,97m², totalizando 454,79m². Ocupação F-6 com lotação máxima de 489 pessoas. Aprovado de acordo com as seguintes instruções normativas e medidas de segurança contra incêndio:

Carga de incêndio;

Alarme de Incêndio: Sistema não exigido pela tabela 2 da IN 1 parte 2 para esta ocupação;

Acesso de viatura na edificação: Sistema não exigido pela tabela 2 da IN 1 parte 2 para esta ocupação;

Brigada de Incêndio: Conforme Art.104 da IN 1 parte 1, o dimensionamento e documentação da brigada de incêndio, caso se fizer necessário, deverá ser apresentado na solicitação de vistoria, onde deverá ser informada a população fixa;

TRRF e Compartimentação horizontal ou de áreas (IN14);
-Compartimentação não exigida para esta ocupação conforme tabela 2 da IN 1 parte 2;
-Conforme tabela 1, Anexo B da IN 14, a ocupação deve possuir TRRF de 60 minutos para os elementos estruturais;

Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento;

Detecção Automática de Incêndio: Sistema não exigido pela tabela 2 da IN 1 parte 2 para esta ocupação.

Sistema Preventivo por Extintores;

Instalação de Gás Combustível;

Sistema Hidráulico Preventivo: Sistema não exigido pela tabela 2 da IN 1 parte 2 para esta ocupação.

Sistema de Iluminação de Emergência;

Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

Plano de Emergência: Sistema não exigido pela tabela 2 da IN 1 parte 2 para esta ocupação.

Saídas de Emergência;

Sinalização para Abandono de Local.

Quartel de XAXIM, 25/02/2021

Assinatura Eletrônica

EDY Marcos Barella - Soldado

NOME

XAXIM, 25/02/2021

LOCAL E DATA

Autenticidade: **da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709**