



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



## RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE5737000112A		
Nome da Edificação: CAMPO DE FUTEBOL RESERVA INDÍGENA SEDE		
Nome Fantasia: CAMPO DE FUTEBOL RESERVA INDÍGENA SEDE		
Logradouro público: RESERVA INDÍGENA SEDE		Nº:
Bairro: RESERVA INDÍGENA	Município: IPUAÇU/SC	CEP: 89832-000
Complemento:	LAT/LONG: (-26.73371784848,-52.456530258444)	
Referência: FUNDOS DA ESCOLA	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

### 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	95.993.028/0001-83

### 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A5737000031A	Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 66,67 (m²)		
Nome Solicitante: Patrícia Camilotti	CPF/CNPJ : 087.967.739-28	
Data da Solicitação: 08/10/2020	Quantidade de anexos: 1	

#### -> 3.1. DETALHES POR BLOCO

##### 3.1.1. ESTRUTURA DE APOIO DO CAMPO

Área da solicitação: 66,67 (m2)	Área aprovada: 66,67 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 3,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 66,67 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	Carga de incêndio: Média - 600,00 (MJ/m2)	Lotação Máxima de pessoas: 50
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de Glp: -- (Kg)

##### OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área Solicitada
1	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	clubes sociais	66,67 (m²)	66,67 (m²)

##### RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

##### SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.

Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC  Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo  1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.
Iluminação de emergência	IE	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

#### 4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas e que o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

##### Assinatura Eletrônica

Patrícia Camilotti

.....  
NOME

087.967.739-28

.....  
CPF

IPUAÇU/SC, 08/10/2020

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade: **0eec477e88071b168ebff38de47a1b01b5730b1b**