



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 19/03/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5737000277A			
Nome da Edificação: CENTRO DE MULTIPLO USO – CAMPOS DAS OLIVEIRAS			
Nome Fantasia: CENTRO DE MULTIPLO USO – CAMPOS DAS OLIVEIRAS			
Logradouro público: AREA INDIGINA			Nº:
Bairro: RURAL	Município: IPUAÇU/SC		CEP: 89832-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.67935479737,-52.420551732977)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A5737000215A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 142,50 (m²)			
Nome Solicitante: I. A. V.		CPF/CNPJ : ***.803.439-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 19/03/2024		Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. 1 (349301)			
Área da solicitação: 142,50 (m2)		Área aprovada: 142,50 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 142,50 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Média - 600,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Acesso Restrito	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)
		Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (5640956): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	centro de eventos	0,00	99,00	142,50	0,00	142,50

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[SEM] - Sinalização de emergência
[IE] - Iluminação de emergência	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	95.993.028/0001-83

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de IPUAÇU/SC, 19/03/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....
NOME

IPUAÇU/SC, 19/03/2024

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9c41cffcd10fc7b1d9ba93d923aa5eb6ebcc235e**